

сортанча номер 195

Акт гидропромывки системы теплоснабжения

«03» августа 2011 г.

Объект ТМБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида «Муромец»

Адрес: ул. Муромца 85 «А»

Мы, нижеподписавшиеся, Представитель заказчика Людмила Франкова И.А. (должность, ФИО)

Представитель АО «Таймырбыт» И.о. начальника ТО Н.И. Машкевич (должность, ФИО)

Представитель организации, проводившей промывку \* И.И. Угарнев М.В. (должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что «03» августа 2011 г. была промыта система теплоснабжения.

Способ промывки: При помощи химических реагентов\*\* \_\_\_\_\_ С помощью специального оборудования\*\*\* калорифер (нужно подчеркнуть)

Холодной водой из системы ХВС  
Горячей водой из системы ГВС (нужно подчеркнуть)

Диаметр вентиля на отбор воды для промывки 15  
Время проведения промывки 20 мин.  
На промывку системы теплоснабжения израсходовано воды \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>.

Качество промывки признано удовлетворительно/неудовлетворительно (нужно подчеркнуть)

Представитель заказчика Людмила Франкова И.А.

Представитель АО «Таймырбыт» Н.И. Машкевич

Представитель организации, производившей промывку Угарнев

\*(при промывке собственными силами писать «работы производились собственными силами», должность писать специалиста производившего работы)  
\*\*Написать каких реагентов  
\*\*\*Написать каким оборудованием