

г. Дудинка

«23» 08 2021г.

(дата составления акта)

Акт проверки потребителя

По адресу/адресам: ул.Горького,35а ТМБ ДОУ д/с «Морозко»

(местонахождение объекта)

Представителем АО «Таймырбыт» в лице:

Специалист отдела Энергосбыт: Рябов А.С.

Контролер отдела Энергосбыт: Хрущева Д.С.

Слесарь РНС: *Скородумов А.Ю.*

В присутствии представителя потребителя (иного лица):

(наименование организации/Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

Проведена проверка, в результате которой установлено:

В теплоцентре до ПУ на подающем трубопроводе тепловой сети Ø100 на сбросном вентиле Ø20 установленная ранее пломба *не сорвана*, на обратном трубопроводе тепловой сети Ø100 на сбросном вентиле Ø20 установленная ранее пломба *не сорвана*. На трубопроводе холодного водоснабжения Ø50 на обводной задвижки Ø50 установленная ранее пломба *не сорвана*. На наружных сетях до ПУ на подающем трубопроводе тепловой сети Ø100 на сбросном вентиле Ø15 установленная ранее пломба *не сорвана*, на обратном трубопроводе тепловой сети Ø100 на сбросном вентиле Ø15 установленная ранее пломба *не сорвана*. На трубопроводе холодного водоснабжения Ø50 на сбросном вентиле Ø20 установленная ранее пломба *не сорвана*.

В ПУ на подающем трубопроводе до ПУ на фидере опломбирован сбросной вентиль Ø15.

На наружных сетях на ТБ ХВС Ø50 наружная изоляция Int.

На наружных сетях на ТБ К Ø150 наружная изоляция Int.

Дата предыдущей проверки: «04» 02 2021 г. *Замечания устранены в срок до 30.08.21г.*

Установлена(ы) пломба(ы) в количестве «3» штук с оттиском «АО Таймырбыт ЭЭС-5»

Подписи: Представители АО «Таймырбыт»:

Специалист отдела «Энергосбыт»:

(должность)

(подпись)

Рябов А.С.

(Ф.И.О. расшифровка подписи)

Контролер отдела «Энергосбыт»:

(должность)

(подпись)

Хрущева Д.С.

(Ф.И.О. расшифровка подписи)

Слесарь РНС:

(должность)

(подпись)

Скородумов А.Ю.

(Ф.И.О. расшифровка подписи)

Представитель потребителя (иного лица): *Яков Александрович на Д.С.*

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

**Пометка об отказе ознакомления потребителя
с настоящим Актом**

(подпись представителя теплоснабжающей организации,
выявившего бездоговорное потребление тепловой энергии)

*В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.09.2013г. №776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»:

-Потребитель отвечает за целостность и сохранность пломб.

-При самовольном нарушении потребителем целостности пломб, объем воды определяется по пропускной способности трубопровода.

**В случае срыва/нарушения потребителем целостности пломб повторное опломбирование представителями теплоснабжающей организации осуществляется после внесения платы за опломбирование.

***За умышленное повреждение/срыв пломб ст. 19.2 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.