

Акт гидропромывки системы теплоснабжения

« 9 » 08 20 23 г.

Объект ЖИЛБ ДОУ д/е "Мерку"

Адрес: 2. Дудинка, улица Горького 35 "А"

Мы, нижеподписавшиеся,
Представитель заказчика Заведующий Ткаченко И.А.
(должность, ФИО)

Представитель АО «Таймырбыт» Начальник ТО Н.А. Завтур
(должность, ФИО)

Представитель АО «НТЭК» _____

Представитель организации, проводившей промывку * Угарцев
(должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что « 9 » 08 20 23 г. была промыта система теплоснабжения.

Способ промывки:

При помощи химических реагентов** _____
С помощью специального оборудования*** Компрессор
(нужно подчеркнуть)

Холодной водой из системы ХВС

Горячей водой из системы ГВС
(нужно подчеркнуть)

Диаметр вентиля на отбор воды для промывки 20

Время проведения промывки 180 мин.

На промывку системы теплоснабжения израсходовано воды по счетчикам м³.

Качество промывки признано удовлетворительно/неудовлетворительно
(нужно подчеркнуть)

Представитель заказчика И.А. Ткаченко

Представитель АО «Таймырбыт» Н.А. Завтур

Представитель АО «НТЭК» А.Н. Тарасов

Представитель организации, производившей промывку Угарцев

*(при промывке собственными силами писать «работы производились собственными силами», должность писать специалиста, производившего работы)

**Написать каких реагентов

***Написать каким оборудованием