

Акт промывки системы теплоснабжения

«07» августа 2024 г.

Объект д/с «Морозно»

Адрес: ул. Терского 35^а

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель заказчика Заверуновский Егоров Н.Н. (должность, ФИО)

Представитель АО «Таймырбыт» Начальник ТО Н.А. Завтур (должность, ФИО)

Представитель АО «НТЭК»

Представитель организации, проводившей промывку * МП Угарцев (должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что «07» августа 2025 г. была промыта система теплоснабжения.

Способ промывки:

При помощи химических реагентов**

С помощью специального оборудования*** компрессор (нужно подчеркнуть)

Холодной водой из системы ХВС / Горячей водой из системы ГВС (нужно подчеркнуть)

1) Диаметр вентиля на отбор воды для промывки 25
Время проведения промывки 240 мин.
На промывку системы теплоснабжения израсходовано воды _____ м³.

2) Диаметр вентиля на сброс теплоносителя 25
Время проведения сброса теплоносителя 20 мин.
На сброс системы теплоснабжения израсходовано воды _____ м³.

Качество промывки признано удовлетворительно/неудовлетворительно (нужно подчеркнуть)

Представитель заказчика

Заверуновский Егоров Н.Н.

Представитель АО «Таймырбыт»

Завтур Н.А. Завтур

Представитель АО «НТЭК»

Угарцев М.В. Угарцев

Представитель организации, производившей промывку

Угарцев М.В. Угарцев

*(при промывке собственными силами писать «работы производились собственными силами», должность писать специалиста, производившего работы)

**Написать каких реагентов

***Написать каким оборудованием